



**VALIDAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE IN ENERGIA PRIMARIA DEL
Teleriscaldamento**
PRIMARY ENERGY DISTRICT HEATING CONVERSION FACTORS VALIDATION

NO. PECF-042

RINA SERVICES S.p.A., sulla base delle valutazioni condotte, in accordo al Decreto Interministeriale del 26 Giugno 2015 ed alla UNI EN 15316-4-5:2008 (in attesa che vengano completati tutti gli allegati nazionali per rendere applicabile la norma UNI EN 15316-4-5:2018 ai fini delle prescrizioni del D. Lgs.192/05 e s.m.i.)

DICHIARA CHE

RINA SERVICES S.p.A., on the basis of the assessments carried out, according to Ministerial Decree of June, 26, 2015 and UNI EN 15316-4-5:2008 (waiting that are completed all the national annexes to make the UNI EN 15316-4-5:2018 standard applicable for the purposes of the provisions of D.Lgs. 192/05 and s.a)

DECLARES THAT

I fattori di conversione in energia primaria
The primary energy conversion factors

Anni di Riferimento: 2024 - 2025

01/01/2024 – 31/12/2024

01/01/2025 – 31/12/2025

Reference Years: 2024 - 2025

01/01/2024 – 31/12/2024

01/01/2025 – 31/12/2025

*dell'organizzazione
of the organization*

GELSIA S.r.l.

Via Palestro, 33 – 20831 SEREGNO (MB)

*per le Unità Operative
for the Operatives Units*

Rete di Teleriscaldamento di Seregno

sono pari a/amounting to

$f_{P,nren} = 1,415$

$f_{P,ren} = 0,010$

$f_{P,tot} = 1,425$

Data di rilascio: Date of issue: 08.02.2026

Paolo Teramo

Lead Auditor – QOHSE Director